

Dichiarazione di prestazione



Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

Dichiarazione numero:

001_18.

1 Identificazione unica del prodotto-tipo:

Centrale di Controllo e Segnalazione.

2 Tipo, lotto, numero seriale o qualunque altro elemento che permetta di identificare il prodotto da costruzione come richiesto all'Articolo 11, paragrafo 4:

DXT 3000 - Centrale di Controllo e Segnalazione per sistemi di allarme anti-incendio, con apparecchiatura di alimentazione integrata, costituito dai componenti elencati in tabella:

Modello	Descrizione
MX 3500/2	UNITÀ CENTRALE 2 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA
MX 3500/4	UNITÀ CENTRALE 4 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA
MX 3500/6	UNITÀ CENTRALE 6 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA
MX 3250/2	UNITÀ CENTRALE 2 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA
MX 3250/4	UNITÀ CENTRALE 4 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA
MX 3250/6	UNITÀ CENTRALE 6 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA
BM 3804	MICROFONO DI EMERGENZA DA TAVOLO
BM 3804FM	MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO
ME 3801	MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO PER CHIAMATA GENERALE
BE 3806	ESTENSIONE PER MICROFONO DI EMERGENZA CON 6 PULSANTI
IE 3008	SCHEDA DI ESPANSIONE
EOL 3-9	TERMINATORE DI FINE LINEA

3 Uso (o usi) previsti del prodotto da costruzione, conformemente alle specifiche tecniche armonizzate applicabili, come previsto dal fabbricante:

Centrale di Controllo e Segnalazione per sistemi anti-incendio.

4 Nome e indirizzo del fabbricante come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 5:

RCF S.p.A.

Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia - ITALY.



Dichiarazione di prestazione



Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

- 5 Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

- 6 Sistema (o sistemi) di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione, come specificato nell'allegato V:

SISTEMA 1

- 7 Nel caso della dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:

L'organismo notificato n. 0068

MTIC INTERCERT S.r.l.

Via Moscova 11 - 20017 RHO (MI) – ITALY

Sulla base di 1) test iniziali di tipo sul prodotto, 2) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e 3) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica in base al sistema di valutazione 1, ha emesso il Certificato di Costanza delle Prestazioni No 0068-CPR-007/2015.

- 8 Nel caso della dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

- 9 Prestazioni dichiarate:

Tutti i requisiti, comprese tutte le caratteristiche essenziali e le prestazioni corrispondenti per l'uso previsto o gli usi indicati al precedente punto 3, sono stati determinati come descritto nelle norme europee armonizzate menzionate nella tabella seguente:

Caratteristiche essenziali	Performance	Norma europea armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
Ritardo della risposta in caso di incendio	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 7.1, 12
Affidabilità operativa	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.4, 16.8
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'impatto e alle vibrazioni	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.11, 16.12, 16.13
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.14, 16.15



Dichiarazione di prestazione



Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

Caratteristiche essenziali	Performance	Norma europea armonizzata
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.9, 16.10
Prestazione dell'Apparecchiatura di Alimentazione e affidabilità operativa	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 4, 5, 6, 7, 8
Affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.5
Affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.7, 9.8, 9.15
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.9
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Conforme	EN 54-4:1997 + A1 + A2 paragrafi 9.6, 9.14
Opzioni con requisiti	EN 54-16: 2008 paragrafi 7.3, 7.6.2, 7.7.2, 7.9, 8.4, 10, 12, 13.14	

10 Dichiarazione:

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Reggio Emilia 27/07/2023

RCF S.P.A.

Dott. Remo Morlini, Legale Rappresentante

